

СОГЛАСОВАННО: Г.Л. Беспалова

Профсоюзный организатор «Общество слепых» Лебяжьевского района  
Беспалова Г.Л.

УТВЕРЖДАЮ: Е.В. Краснобаев

Председатель рабочей группы  
первый заместитель Главы  
Лебяжьевского района  
Е.В. Краснобаев

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
№ 1**

р.п. Лебяжье  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«5» мая 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

Наименование объекта МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»  
Вид объекта учреждение культуры  
Адрес объекта р.п.Лебяжье, ул.Пушкина,17

Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 1178,2 кв.м.

Год постройки здания 1970 , последнего капитального ремонта 2012 (ремонт кровли)  
Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) 2016г. (ремонт кровли)  
(нужное подчеркнуть)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: культура

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Железнодорожный вокзал – ул.Советская – ул.Пушкина,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м  
3.2.2 время движения (пешком) 2 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А			
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках			ДУ	
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата			ДУ	
4	с нарушениями зрения	А			
5	с нарушениями слуха	А			
6	с умственными нарушениями	А			

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**						Приложение	
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими наруше- ниями опорно- двигат. аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ		
5	Санитарно- гигиенические помещения	-	-	-	-	-	-		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-	-		
8	<b>Все зоны и участки</b>	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ		

\*\* Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			Выделение и обозначение места для транспорта инвалидов		
2	Вход (входы) в здание			переоборудование (капитальный ремонт) входной группы административного здания, с учетом свободного доступа всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках; -установка пандуса; -установка поручней из нержавеющей стали		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			- переоборудование (капитальный ремонт) запасного выхода административного здания, с учетом свободного доступа всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках;		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
5	Санитарно-гигиенические помещения			Оборудование санитарно-гигиенического помещения с учетом свободного доступа всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках;		
6	Система информации и связи (на всех зонах)			Установка визуальных, звуковых и тактильных средств		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)					
8	Все зоны и участки					

##### 4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

*(нужное подчеркнуть)*

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

- 4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  
 4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
 4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) \_\_\_\_\_;  
 4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается  
 4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:  
 4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина \_\_\_\_\_  
 4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период \_\_\_\_\_  
 4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: \_\_\_\_\_  
 4.3.4. Техническое решение невозможно (причины \_\_\_\_\_)  
 4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно)  
 4.3.6. Другое \_\_\_\_\_
- 4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:






##### А. Результаты обследования:

- А.1 территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.  
 А.2 входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.  
 А.3 путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.  
 А.4 зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.  
 А.5 санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.  
 А.6. системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

В. поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель рабочей группы	Первый заместитель Главы Лебяжьевского района должность	 (подпись)	Е.В. Краснобаев Ф.И.О.
Зам. председателя рабочей группы	Директор ГКУ «УСЗН № 10» должность	 (подпись)	О.В. Каршина Ф.И.О.
Члены рабочей группы:	Главный специалист отдела инвестиционных программ, строительства и ЖКХ должность	 (подпись)	А.А. Байкадамова Ф.И.О.
	Зав. отделом культуры Администрации Лебяжьевского района должность	 (подпись)	С.А. Пихло Ф.И.О.
	Профсоюзный организатор «Общество слепых» Лебяжьевского района должность	 (подпись)	Г.Л. Беспалова Ф.И.О.